

# Lovgivning:

Forsvarsministeriets bekendtgørelse om brandvænsforanstaltninger i hoteller m.v., plejehjem, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker, nr. 174 af 25. februar 2008, og tilhørende driftsmæssige forskrifter.


## Midlertidig overnatning:

I ovenstående bekendtgørelse angiver § 5:

Bygninger, som ikke er indrettet som hotel m.v., kan i indtil 5 døgn anvendes til midlertidig overnatning efter tilladelse fra kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde og på de vilkår, der er fastsat i de driftsmæssige forskrifter. Disse er gældende for soverumsafsnit med mere end 10 sovepladser.

Ansøgning i forbindelse med midlertidig overnatning på skoler, institutioner o. lign. skal fremsendes til Københavns Brandvæsen, Forebyggende Afdeling, H. C. Andersens Boulevard 23, 1553 København V, senest 4 hverdage før overnatningen. Lokaler der tidligere er godkendt af brandvæsenet til midlertidig overnatning, kan tillige ansøges telefonisk (her gælder samme tidsfrist som for skriftlig ansøgning). Ansøgning skal indeholde oplysning om:

1. Navn og adresse på ansvarlig leder.
2. Arrangementets afholdelsessted.
3. Kontaktperson.
4. Start og slut dato.
5. Antal personer.
6. Plantegning der viser lokalets placering i bygningen, med indtegnet flugtveje og brandslukningsmateriel.



## Uddrag af "Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejehjem, forsamlingslokaler, undervisningslokaler daginstitutioner og butikker" omhandlende midlertidige overnatningslokaler.

### 11. Midlertidige overnatningslokaler.

11.1 Virksomheder, som ikke er indrettet til hotel m.v., kan anvendes til midlertidig overnatning i indtil 5 døgn efter tilladelse fra kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde, når bestemmelserne i kapitel 1 – 10 samt i dette kapitel overholdes.

11.2 Fra lokaler, der er større end 75 m<sup>2</sup>, skal der være mindst to af hinanden uafhængige udgange med flugtveje helt til terræn i det fri. Udgangene skal være placeret i eller umiddelbart ved lokalets modstående ender.

11.3 Fra adgangsdør til lokaler på højst 75 m<sup>2</sup> skal der være flugtveje i to modstående retninger med en afstand af højst 25 m til nærmeste udgang (dør til terræn i det fri eller til trapperum). Underkant af redningsåbninger i sådanne lokaler må ikke være beliggende mere end 2 m over terræn, og lokaler uden dør til det fri skal være forsynet med redningsåbninger, der efter redningsberedskabets vurdering er egnet til personredning, idet der for hver påbegyndt 10 sovepladser i lokalet skal findes en sådan redningsåbning.

11.4 I overnatningslokaler med tilhørende flugtveje skal der anbringes håndsprøjtebatterier eller trykvandslukkere efter kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) nærmere bestemmelse.

11.5 Der skal i lokalerne opsættes tydelige opslag med forbud mod rygning, jf. punkt 2.3.

11.6 Der skal i hvert soverum opsættes en røgalarm.

11.7 Overnatninger i lokaler, der er større end 75 m<sup>2</sup>, skal ske efter en belægningsplan godkendt af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet), således at det sikres, at de fornødne friarealer til flugtvejsdøre og redningsåbninger ikke spærres af sovepladser, inventar, bagage m.m.

- 11.8 I bygninger, der indrettes med sovepladser til 150 personer eller flere, skal der være en fast, vågen vagt, som skal foretage runderinger efter kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) nærmere bestemmelse. I andre tilfælde kan kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kræve en vagtordning etableret, såfremt det skønnes nødvendigt ud fra en sikkerhedsmæssig vurdering.
- 2.3 Sikkerhedsskilte skal være udført i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bestemmelser om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning.


De samlede driftsmæssige forskrifter kan hentes på www adressen:

<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=116228>



Rygning forbudt i dette lokale

## Retningslinier for midlertidig overnatning



Hovedstadens Beredskab  
Forebyggelse, Brandteknik

Bag Rådhuset 3  
1550 København V  
Telefon 3343 1000, [www.hbr.dk](http://www.hbr.dk)

Maj 2008